

La station en chiffres

Capacité de la station : **5 200 équivalents/habitants**

Communes raccordées

BILWISHEIM • DONNENHEIM • HOHATZENHEIM
• MITTELHAUSEN • MITTELSCHAEFFOLSHEIM •
OLWISHEIM • WINGERSHEIM

Caractéristiques

Situation prochaine : Temps sec Pluie Semaine Type

Charges hydrauliques

Volume journalier d'eaux usées en m³/j : **1 415 2 765 1 800**

Débit de pointe d'eaux usées en m³/h : **106 115 115**

Charges de pollution

DBO5 kg/j : **312 447 350**

DCO kg/j : **687 979 770**

MES kg/j : **444 849 560**

N-NTK kg/j : **78 91 82**

Pt kg/j : **14 16 15**

Qualité du rejet Concentration maximale de rejet (mg/l) Rendement minimal (%)

DBO5 20 91

DCO 90 75

MES 20 (TS) / 25 (TP) 90

N-NH4 75

NGL 18

P total 2

Le financement

Agence de l'Eau Rhin-Meuse 600 800 € HT

Conseil Général du Bas-Rhin 920 000 € HT

SIVU de la Région de Brumath 1 579 200 € HT

Montant total 3 100 000 € HT

